Firmato digitalmente da
Bruno Persichetti
Persichetti Bruno
CN = Persichetti Bruno
O = Ordine degli Ingegneri/8000711 0507
C = IT





MATERIALI NUOVE STRUTTURE IN CARPENTERIA METELLICA

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE MARATE
- tipo di acciaio: S355 JR ordinario (rif.to UNI EN 10025-2:2005
CALCESTRUZZO PER STRUTTURE NON MARATE (per magrini di fondazione)
- classe di esposizione: elementi in elevazione XC2 (ordinario) (ordinario)
- classe di consistenza: S4 (fluido)
- rapporto acqua/cemento: max 0.60
- dimensione massima aggregato: dimensione nominale max 30 mm (ordinario)
- tipo di cemento: tipo e classe di resistenza (ordinario)
ACCIAIO PER ARMATURE STRUTTURALE: tipo B 450 C secondo il D.M. LL.Pp. 14/01/2008, conforme ai requisiti per l'utilizzo nelle zone sismiche
- classe di duttilità: B
- classe di saldabilità: C (rif.to UNI EN 206-1:2001 e UNI 11104:2004
SALDATURE:
- saldature: a completa penetrazione di classe ed a cordone d'angolo
PROTEZIONE ANTICORROSIVA E ANTIFUMA:
- elementi in vista: ciclo di protezione ordinario (rif.to UNI EN ISO 12944: classe di corrosività C2, durabilità alta (>15 anni), preparazione delle superfici con grado Sa 2½, 2 mani di finitura di colore a scelta della D.L.)
- elementi non a vista: ciclo di protezione ordinario (rif.to UNI EN ISO 12944: classe di corrosività C2, durabilità alta (>15 anni), preparazione delle superfici con grado Sa 2½, 2 mani di finitura di colore a scelta della D.L.)
Bullone a base sporgente o predisposta (mano una buona realizzazione alla bullonatura) per uno spessore complessivo di connessione.
Bullone a base sporgente o predisposta (mano una buona realizzazione alla bullonatura) per uno spessore complessivo di connessione.
con grado Sa 2½, 2 mani di finitura di colore a scelta della D.L.)

MATERIALI PER NUOVE PORZIONI DI SOLAIO

CALCESTRUZZO PER CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI
- tipo di calcestruzzo: calcestruzzo aggregato strutturale a prestazione garantita
- classe di esposizione: UNI EN 206-1 (D.M. 14.01.2008)
- classe di resistenza: C25/30
- classe di lavorabilità: D1,8
ACCIAIO DI ARMATURA
- tipo di acciaio: B450C (D.M. 14.01.2008)
- classe di resistenza: ordinaria
connettori da fissare per l'utilizzo nelle zone sismiche
connettori da ripartizione per l'utilizzo nelle zone sismiche
CONNETTORI IN ACCIAIO
M12x80mm dal tipo M (diam.mm acciaio S235 J2G3+C+A50
CONNETTORI PREMENTI DEI SOLAI CONSOLIDATI ALLE MURATURE:
Bullone a base sporgente o predisposta (mano una buona realizzazione alla bullonatura) per uno spessore complessivo di connessione.
Bullone a base sporgente o predisposta (mano una buona realizzazione alla bullonatura) per uno spessore complessivo di connessione.
CONNESSIONI PREMENTI DEI SOLAI CONSOLIDATI ALLE MURATURE:
- elementi non a vista: ciclo di protezione ordinario (rif.to UNI EN ISO 12944: classe di corrosività C2, durabilità alta (>15 anni), preparazione delle superfici con grado Sa 2½, 2 mani di finitura di colore a scelta della D.L.)
- elementi non a vista: ciclo di protezione ordinario (rif.to UNI EN ISO 12944: classe di corrosività C2, durabilità alta (>15 anni), preparazione delle superfici con grado Sa 2½, 2 mani di finitura di colore a scelta della D.L.)
Bullone a base sporgente o predisposta (mano una buona realizzazione alla bullonatura) per uno spessore complessivo di connessione.
Bullone a base sporgente o predisposta (mano una buona realizzazione alla bullonatura) per uno spessore complessivo di connessione.

MATERIALI PER RICOSTUZIONE MURATURA PORTANTE E CHIUSURA VANI

RICOSTRUZIONE MURATURA PORTANTE PER CHIUSURA VANI:
- dimensioni delle pietre: la pietra da utilizzare dovrà avere una forma regolare e dovrà essere ben squadrata ed avere dimensioni medie non inferiori a cm 15 per ogni lato.
- dimensioni fasce di cerniera: la fascia di cerniera dovrà avere uno spessore non inferiore a cm 30 e dovrà essere costituita da pietre di grandi dimensioni.
- dimensioni delle aperture: le aperture dovranno avere una forma regolare e dovranno essere realizzate con pietre di grandi dimensioni.
- quote altimetriche: espresse in metri (m).
- dimensioni: date espresse in centimetri (cm).
- dettagli costruttivi: le quote espresse graficamente sono state desunte da disegni forniti dalla committenza e dal rilievi eseguiti da A.L.E. Consulting. Sebbene A.L.E. Consulting faccia ogni possibile sforzo per fornire una rappresentazione fedele della realtà, le quote riportate negli elaborati grafici potrebbero differire lievemente da quelle reali. Si raccomanda pertanto di verificare le misure in loco prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi elemento.
- elementi da demolire: gli elementi da demolire sono stati desunti da rilievi eseguiti da A.L.E. Consulting. Si raccomanda pertanto di verificare le misure in loco prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi elemento.
- elementi da ricostruire: gli elementi da ricostruire sono stati desunti da rilievi eseguiti da A.L.E. Consulting. Si raccomanda pertanto di verificare le misure in loco prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi elemento.
- elementi da conservare: gli elementi da conservare sono stati desunti da rilievi eseguiti da A.L.E. Consulting. Si raccomanda pertanto di verificare le misure in loco prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi elemento.
- elementi da demolire e ricostruire: gli elementi da demolire e ricostruire sono stati desunti da rilievi eseguiti da A.L.E. Consulting. Si raccomanda pertanto di verificare le misure in loco prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi elemento.
- elementi da conservare e consolidare: gli elementi da conservare e consolid